

CERTYFIKAT Nr 70/18/Z**uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa**

Akronim Programu Certyfikacji – PDCWPA

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu: Z.P.H. ELEKTRO-PLAST sp. z o.o.
ul. Rogatka 14, 62-860 Opatówek,

Nazwa i adres producenta: Z.P.H. ELEKTRO-PLAST sp. z o.o.
ul. Rogatka 14, 62-860 Opatówek,

Miejsce produkcji: Z.P.H. ELEKTRO-PLAST sp. z o.o.
ul. Rogatka 14, 62-860 Opatówek,

Nazwa wyrobu: Obudowy UNI Box typ: Uni-Mini, Uni-0, Uni-1, Uni-2, Uni-3,
Uni-Mini/T, Uni-0/T, Uni-1/T, Uni-2/T
Unr 230/240V, Uni 500V, kl. II, IP65

**Wyrób spełnia wymagania zawarte w:
PN-EN 62208:2011 (IDT EN 62208:2011)**

Ocenę zgodności dokonano na podstawie:

- Sprawozdania z badań nr B/2018/131 z dnia 30.05.2018 r. wykonanego przez Laboratorium Badawcze i Wzorcujące „ZETOM” Katowice
- wyników kontroli warunków organizacyjno-technicznych wykonanej przez jednostkę certyfikującą „ZETOM” Katowice wg Raportu nr 75/2018 z dnia 28.06.2018 r.

Prawo do oznaczania w okresie od 29.06.2018 r. do 28.06.2023 r. dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej.


DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI



dr inż. Tomasz Włodek



PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Edward Makiela

Katowice, dnia 29.06.2018 r.